

1		2			3			4			5			6				
A	序号	设备名称与规格				单位	数量	备注		序号	设备名称与规格				单位	数量	备注	
	14	10kV高压开关柜 W800×D1510（带柜门）×H2300				台	1	备用柜 AH24		15	10kV高压开关柜 W800×D1510（带柜门）×H2300				台	2	1#外购焦干式动力变柜 AH25	
		每台内装:									每台内装:						2#外购焦干式动力变柜 AH26	
		1、手车式真空断路器 12kV, 1250A/31.5kA 1台									1、手车式真空断路器 12kV, 1250A/31.5kA 1台							
		附弹簧储能操动机构 DC220V									附弹簧储能操动机构 DC220V							
		2、电流互感器 12kV, 50/5 2个									2、电流互感器 12kV, 100/5 2个							
		10P15/0.5									10P15/0.5							
		15VA/15VA									15VA/15VA							
		I _{th} ≥31.5kA(1s), I _{dyn} ≥80kA									I _{th} ≥31.5kA(1s), I _{dyn} ≥80kA							
		3、过电压保护器 10kV变压器用 1套									3、过电压保护器 10kV变压器用 1套							
		4、零序互感器 Φ120 1个									4、零序互感器 Φ120 1个							
		50/1									50/1							
		10P10/2VA									10P10/2VA							
		5、接地开关 12kV/31.5kA 1组									5、接地开关 12kV/31.5kA 1组							
	6、开关状态智能显控仪 含操作 1套									6、开关状态智能显控仪 含操作 1套								
	附温、湿度传感器, 温、湿度控制器, 2×100W加热器,									附温、湿度传感器, 温、湿度控制器, 2×100W加热器,								
	带RS485通讯接口, 提供标准通信规约, 将所有模拟量、									带RS485通讯接口, 提供标准通信规约, 将所有模拟量、								
	开关量、温湿度数据及报警信号远传至微机综合保护后									开关量、温湿度数据及报警信号远传至微机综合保护后								
	台系统, 其它附件成套。									台系统, 其它附件成套。								
	附测温装置: 断路器触臂6点测温, 含报警功能, 信									附测温装置: 断路器触臂6点测温, 电缆接线处3点								
	号远传至微机综合保护后台系统									测温, 含报警功能, 信号远传至微机综合保护后台系统								
	7、电流表 42L6-A、50/5、0-50A 1个						变比同CT			7、电流表 42L6-A、100/5、0-100A 1个						变比同CT		
	8、中间继电器 4开4闭/DC220V 2只									8、中间继电器 4开4闭/DC220V 2只								
	9、变压器微机综合保护测控装置 1台									9、变压器微机综合保护测控装置 1台								
	10、三相三线智能电能表 0.5S/2.0, 1个									10、三相三线智能电能表 0.5S/2.0, 1个								
	3×100V, 1.5(6)A									3×100V, 1.5(6)A								
	具有远传功能, 附RS485口, AC220V/DC220V									具有远传功能, 附RS485口, AC220V/DC220V								
	注: 指示灯、操作按钮、微型断路器、连接片、灯具、									注: 指示灯、操作按钮、微型断路器、连接片、灯具、								
	电磁锁及其它附件均成套提供, 保证高压柜的安全性、									电磁锁及其它附件均成套提供, 保证高压柜的安全性、								
	可靠性、完整性。									可靠性、完整性。								