管号	电缆号	起点		终点		管径	长度(米)	电缆类型	长度(米)	备注
		说明	项目代号	说明	项目代号					
G01	STM-G01-01	机组控制柜(UPS电源)	+UPS	PLC控制柜	+STM-G01			ZR-YJV 0.6/1KV 3*2.5mm²	16	
G02	STM-G01-02	PLC控制柜	+STM-G01	操作台(AC220V电源)	+T01	S25	2	ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm²	49	
G03	STM-G01-03	PLC控制柜	+STM-G01	圆盘剪接近开关1	+TX2	S40	3	ZR-KVVR-450/750V 12*1.0mm²	25	
G04	STM-G01-04	PLC控制柜	+STM-G01	圆盘剪接近开关2	+TX2	S40	3	ZR-KVVR-450/750V 12*1.0mm²	25	
G05	STM-G01-05	PLC控制柜	+STM-G01	碎边剪DS接近开关	+TX3	S40	2	ZR-KVVR-450/750V 12*1.0mm²	23	
G06	STM-G01-06	PLC控制柜	+STM-G01	碎边剪WS接近开关	+TX5	S40	2	ZR-KVVR-450/750V 12*1.0mm²	52	
G07	STM-G01-07	PLC控制柜	+STM-G01	圆盘剪阀体电源	+TX2	S40	3	ZR-KVVR-450/750V 10*1.0mm²	25	
G08	STM-G02-01	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#上主电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G09	STM-G02-02	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#下主电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G10	STM-G02-03	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#上主电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G11	STM-G02-04	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#下主电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G12	STM-G02-05	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#侧隙电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G13	STM-G02-06	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#重叠量电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G14	STM-G02-07	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#侧隙电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G15	STM-G02-08	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#重叠量电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G16	STM-G02-09	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪宽度电机	+TX1	S25	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	25	
G17	STM-G02-10	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#上主电机风机	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm²	25	
G18	STM-G02-11	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#下主电机风机	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm²	25	
G19	STM-G02-12	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#上主电机风机	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm²	25	
G20	STM-G02-13	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#下主电机风机	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm²	25	
G21	STM-G02-14	G02控制柜	+STM-G02	碎边剪DS#宽度	+TX4	S25	2	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	21	
G22	STM-G02-15	G02控制柜	+STM-G02	碎边剪WS#宽度	+TX6	S25	2	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	51	
G23	STM-G02-16	G02控制柜	+STM-G02	碎边剪DS#侧间隙电机	+TX4	S25	2	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	21	
G24	STM-G02-17	G02控制柜	+STM-G02	碎边剪WS#侧间隙电机	+TX6	S25	2	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3x2.5+3x0.5mm²	51	
G25	STM-G02-18	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#侧间隙电机抱闸	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	25	
G26	STM-G02-19	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#侧间隙电机抱闸	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	25	
G27	STM-G02-20	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#重叠量电机抱闸	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	25	
G28	STM-G02-21	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#重叠量电机抱闸	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	25	
G29	STM-G02-22	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪宽度电机抱闸	+TX1	S25	3	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	25	
G30	STM-G02-23	G02控制柜	+STM-G02	碎边剪DS#侧间隙电机抱闸	+TX4	S25	2	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	21	
G31	STM-G02-24	G02控制柜	+STM-G02	碎边剪WS#侧间隙电机抱闸	+TX6	S25	2	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	51	
G32	STM-G02-25	G02控制柜	+STM-G02	碎边剪DS#宽度电机抱闸	+TX4	S25	2	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	21	
G33	STM-G02-26	G02控制柜	+STM-G02	碎边剪WS#宽度电机抱闸	+TX6	S25	2	ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5mm²	51	
G34	STM-G02-27	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#上主电机编码器	+TX2	S25	3	ZR-DJYPVRP 300/500V 4*2*1.0mm²	25	
G35	STM-G02-28	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪DS#下主电机编码器	+TX2	S25	3	ZR-DJYPVRP 300/500V 4*2*1.0mm²	25	
G36	STM-G02-29	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#上主电机编码器	+TX2	S25	3	ZR-DJYPVRP 300/500V 4*2*1.0mm²	25	
G37	STM-G02-30	G02控制柜	+STM-G02	圆盘剪WS#下主电机编码器	+TX2	S25	3	ZR-DJYPVRP 300/500V 4*2*1.0mm²	25	
G38	STM-G03-01	机组AC380V供电	AMC1_A01	碎边剪传动柜	+STM-G03			ZR-YJV-0.6/1KV 2*(3*150+1*70)mm²	2x20	
G39	STM-G03-02	G03控制柜	+STM-G03	碎边剪DS主传动	+TX9	S70	3	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*70+3*10mm²	50	
G40	STM-G03-03	G03控制柜	+STM-G03	碎边剪WS主传动	+TX10	S70	2	ZR-BPYJVP-0.6/1KV 3*70+3*10mm²	19	

会 签

声明：本作品权益属鞍钢工程公司，所含信息、专有技术应予保密，未经本公司书面许可，不得修改、提供或泄漏给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of ASE. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered,submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of ASE.

序次	更改原因及内容	修改人	日期	审核人	日期

室主任	室审	组审
审核	设计	制图

鞍钢集团工程技术有限公司

比例 1:100 材质 质量(kg)

管线表

图号 11590003DRRD01DR066-6 A 1/2