管号	电缆号	起点		终点		管径	长度(米)	电缆类型	长度(米)	备注
		说明	项目代号	说明	项目代号					
G41	STM-G03-04	G03控制柜	+STM-G03	碎边剪DS#主电机风机	+TX4	S25	2	ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm²	20	
G42	STM-G03-05	G03控制柜	+STM-G03	碎边剪WS#主电机风机	+TX6	S25	2	ZR-YJV-0.6/1KV 4*2.5mm²	50	
G43	STM-G03-06	G03控制柜	+STM-G03	碎边剪DS#主电机编码器	+TX3	S25	2	ZR-DJYPVRP 300/500V 4*2*1.0mm²	21	
G44	STM-G03-07	G03控制柜	+STM-G03	碎边剪WS#主电机编码器	+TX5	S25	2	ZR-DJYPVRP 300/500V 4*2*1.0 mm²	50	
G45	STM-G03-08	G03控制柜	+STM-G03	碎边剪DS#主电机测温电阻	+TX3	S25	2	ZR-DJYPVRP 300/500V 2*2*0.5 mm²	21	
G46	STM-G03-09	G03控制柜	+STM-G03	碎边剪WS#主电机测温电阻	+TX5	S25	2	ZR-DJYPVRP 300/500V 2*2*0.5 mm²	50	
G47	STM-T01-01	机组急停硬接线	+CPLC_ER	操作台	+T01	S25	2	ZR-KVVR-450/750 4*1.0mm²	40	
G48	STM-T01-02	操作台	+T01	机组急停硬接线	+CPLC_ER	S40	2	ZR-KVVR-450/750 4*1.0mm²	40	
G49	STM-T01-03	操作台	+T01	圆盘剪信号端子箱（绝对值编码器电源）	+TX2	S25	5	ZR-KVVR-450/750 3*2.5mm²	50	
G50	STM-T01-04	操作台	+T01	碎边剪DS信号端子箱（绝对值编码器电源）	+TX3	S25	4	ZR-KVVR-450/750 3*2.5mm²	49	
G51	STM-T01-05	操作台	+T01	碎边剪WS信号端子箱（绝对值编码器电源）	+TX5	S25	4	ZR-KVVR-450/750 3*2.5mm²	10	
G52	STM-T01-06	操作台	+T01	交换机端子箱（在圆盘剪）	+TX7	S25	4	ZR-KVVRP-450/750 3*1.5mm²	50	
G53	PN-01	机组	+CPLC_ER	圆盘剪PLC柜	+G01			PROFINET-PN电缆	15	
G54	PN-02	PLC柜	+G01	调整控制柜	+G02			PROFINET-PN电缆	6	博亚供货
G55	PN-03	调整控制柜	+G02	碎边剪主传动柜	+G03			PROFINET-PN电缆	6	博亚供货
G56	PN-04	PLC柜	+G01	操作台	+T01	S25	2	PROFINET-PN电缆	49	博亚供货
G57	PN-05	操作台	+T01	交换机端子箱	+TX7	S25	4	PROFINET-PN电缆	50	博亚供货
G58	PN-06	交换机端子箱	+TX7	碎边剪DS信号线端子箱	+TX3	S25	4	PROFINET-PN电缆	7	博亚供货
G59	PN-07	交换机端子箱	+TX7	碎边剪DS信号线端子箱	+TX3	S25	4	PROFINET-PN电缆	7	博亚供货
G60	PN-08	交换机端子箱	+TX7	碎边剪WS信号线端子箱	+TX5	S25	4	PROFINET-PN电缆	7	博亚供货
G61	PN-09	交换机端子箱	+TX7	碎边剪WS信号线端子箱	+TX5	S25	5	PROFINET-PN电缆	55	博亚供货
G62	PN-10	机组	+CPLC_ER	碎边剪主传动柜(电能表)	+G03			PROFINET-PN电缆	14	

会 签

声明：本作品权益属鞍钢工程公司，所含信息、专有技术应予保密，未经本公司书面许可，不得修制、提供或泄漏给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of ASE. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered,submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of ASE.

序次	更改原因及内容	修改人	日 期	审核人	日 期

室主任	室 审	组 审
审 核	设 计	制 图

鞍钢集团工程技术有限公司

比例 1:100 材质 质量(kg)

管线表

图号 11590003DRRD01DR066-6 A 2/2